



JELMAGYARÁZAT:

- 22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel
- 22/0,4 kV-os transzformátor
- Nagyközép-nyomású földgázvezeték 9-9 m-es biztonsági övezettel
- Gáznyomáscsökkentő
- 22 kV-os villamosenergia földkábel 1-1 m-es biztonsági övezettel
- Regionális szennyvíznyomóvezeték
- Szennyvízátemelő védőtávolsággal
- Vízműkút védőterülettel
- Víztorony
- Telekom-antenna
- Vízgázdálkodási terület mederkarbantartási sávval
- Bizonytalan nyomvonalú árokszakas



Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.			
KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.			Munkaszám:
1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365 Fax: 489-0366			26/2017
Email: kozmu@kesztervezo.hu			Módosítás:
Megbízó:	Völgyzugoly Műhely Kft.		Tervfázis:
	1024 Budapest, Káplár utca 7.		Vizsgálat
A munka megnevezése:	Bodmér településrendezési eszközeinek felülvizsgálata		Tervszám:
			KV-Á
A munkarész megnevezése:	Közmű és elektronikus hírközlés feltárás: ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ		Méretarány:
			1:10 000
Tervezők:	Szakági vezető tervező:	Szakági vezető tervező:	Ügyvezető:
Bíró Eőd Órós Béke Ágnes Cserna-Tóth József Hanczár Gábor	Hercsik Eszter Szilárdi Bálint Tóth Árpád Tóth Domonkos Tóth Gábor Zsolt György	Bíró Attila MK: 01-2456, TV-T, TE-T, TH-T	Hanczár Zsoltné MK: 01-2418, TV-T, TE-T, TH-T
			Hanczár Zsolt
			Dátum:
			2017. július