



JELMAGYARÁZAT:

- 22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel
- 22/0,4 kV-os transzformátor
- Nagyközép-nyomású földgázvezeték 9-9 m-es biztonsági övezettel
- Középnomású földgázvezeték
- Gáznymáscsökkentő
- 22 kV-os villamosenergia földkábel 1-1 m-es biztonsági övezettel
- Távközlési légvezeték
- Telekom-antenna
- Vízgazdálkodási terület mederkarbantartási sávval
- Bizonytalan nyomvonalú árokszakasz

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.			
KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT. 1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365 Fax: 489-0366 Email: kozmu@kesztervezo.hu		Munkaszám:	26/2017
Megbízó:		Módosítás:	
Völgzugoly Műhely Kft. 1024 Budapest, Káplár utca 7.		Tervfázis:	Vizsgálat
A munka megnevezése: Bodmér településrendezési eszközeinek felülvizsgálata		Tervszám:	KV-E
A munkarész megnevezése: Közmű és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: ENERGIAKÖZMŰVEK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS		Méretarány:	M=1:5 000
Tervezők: Biro Edd Ortög-Béke Ágnes Czima-Takács Judit Hanczár Gábor	Szakági vezető tervező: Bíró Attila MK: 01-2456, TV-T, TE-T, TH-T	Szakági vezető tervező: Hanczár Zsoltné MK: 01-2418, TV-T, TE-T, TH-T	Ugyvezető: Hanczár Zsolt
		Dátum:	2017. július